

# AIM-T500 绝缘监测仪

安装使用说明书 V1.4

安科瑞电气股份有限公司

# 申 明

在使用本产品前请仔细阅读本说明，其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

由本系列产品在使用前，请仔细阅读本操作手册的提示和使用注意事项，安科瑞不对因忽略本操作手册的提示而导致的人身伤害或经济损失负责；

该设备是专业电气设备，任何有关操作，需要由专门的电气技术人员进行。安科瑞不对因非专业人员的错误操作而导致的人身伤害或经济损失负责。

本说明内容将不断更新、修正，产品功能在不断升级难免存在实物与说明书稍有不符的情况，请用户以所购产品实物为准，并可通过 [www. acrel. cn](http://www.acrel.cn) 下载或销售渠道索取最新版本的说明书。



# 目 录

1 概述.....	1
2 功能特点.....	1
3 型号说明.....	1
4 技术参数.....	1
5 参考标准.....	2
6 安装与接线.....	2
6.1 外形和尺寸.....	2
6.2 安装方法.....	3
6.3 接线方法.....	3
6.4 注意事项.....	3
7 编程与使用.....	3
7.1 面板说明.....	3
7.2 LED 指示说明.....	4
7.3 按键功能说明.....	4
7.4 按键操作说明.....	4
8 通讯地址表.....	6
8.1 通讯协议概述.....	6
8.2 功能码简介.....	6
8.3 AIM-T300 地址表.....	7
9 典型应用图.....	9

# AIM-T500 绝缘监测仪

## 1 概述


AIM-T500 绝缘监测仪是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验，研究开发出来用于监测 IT 配电系统（不接地系统）对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小巧，安装方便，集智能化、数字化、网络化于一身。具有测量范围广、反应速度快、允许系统泄漏电容大等特点。同时其拥有丰富的功能，绝缘故障预警、故障报警、事件记录、互联、参数自由设置。可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等工业场所的 IT 配电系统中，实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况，当发生绝缘故障时，及时报警，提醒工作人员排查故障。

产品符合企业标准 Q/VDCL-26-2017 《IT 系统绝缘监测仪》的规定要求。

## 2 功能特点

- 应用范围广，适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统的绝缘监测；
- 测量范围广，允许系统泄漏电容大；
- 监测功能，监测 IT 系统对地绝缘电阻，对地泄露电容；
- 告警功能，具有两段式告警，故障预警、故障报警；
- 告警指示，LCD 和 LED 具有报警指示功能，告警时显示相应的告警信息；
- 告警输出，具有继电器输出，分别对应不同告警类型；
- 通讯功能，具备 RS485 接口，可与上位机管理终端通讯，实时监控 IT 系统的运行状况；
- 故障记录功能，具有 SOE 故障记录功能，能够记录故障发生的时间和故障类型，方便操作人员分析系统运行状况，及时消除故障；
- 自检功能。可一键实现仪表硬件电路的故障自检；
- 断线监测功能。实时监测 PE/KE 功能接地线连线状况；
- 手动/自动复位功能，可以自行选择。

## 3 型号说明



说明：AIM 表示安科瑞绝缘监测仪

T 表示工业场合

500 表示 500 型

## 4 技术参数

项目	指标
辅助电源	AC 85~265V; DC100~300V; 50/60Hz
最大功耗	<8W
适用范围	AC 0~690V; DC 0~800V; 40~460Hz

适用系统		IT 系统（在线），其他系统（离线）
绝缘 监测	绝缘电阻范围	1k~10MΩ
	预警、报警值范围	10k~10MΩ
	绝缘电阻精度	1~10k, 1k; 10k~10M, ±10%
	系统泄漏电容	<500μF
	响应时间(Ce=1μF)	<5s
内部参数	测量电压	<50V
	测量电流	<270μA
	内部直流阻抗	≥180kΩ
继电器输出		出错、报警、预警
故障记录		20 条记录（故障类型、故障值、故障时间）
报警方式		液晶、指示灯报警
通讯		RS485 接口, Modbus-RTU 协议
额定冲击电压/污染等级		8kV/III
EMC 电磁兼容/电磁辐射		符合 IEC61326-2-4
安装使 用环境	工作温度	-10 ~+65℃
	存储温度	-20~+70℃
	相对湿度	<95%, 不结露
	海拔高度	≤2500m

## 5 参考标准


■ IEC 61557-8 《交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第 8 部分：IT 系统用绝缘监测装置》

■ IEC 61326-2-4 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 24 部分：特殊要求 符合 IEC 61557-8 的绝缘监控装置和符合 IEC 61557-9 的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》

## 6 安装与接线

### 6.1 外形和尺寸


AIM-T500 外形与安装尺寸（单位：mm）



AIM-T500 绝缘监视仪的正视图、侧视图如上图所示。

## 6.2 安装方法

AIM-T500 绝缘监测仪采用嵌入式面板安装，开孔尺寸如下图。



## 6.3 接线方法

AIM-T500 接线方法如下所述。

上排端子：T1、T2（31、32）为自检端子，能判断仪表的电阻测量是否准确，该功能必须在不接入直流系统的情况下使用，短接 T1、T2，会显示仪表测量结果。F1、F2（23、24）为互联端子，当两套不接地系统互联时，接入 F1、F2 的仪表将停止工作，由另外一个仪表单独进行监测。AK（9）为扩展端子，用于 AC690 / DC800V 以上电压的 IT 系统的绝缘监测，详见 ACPD 系列说明书。L1、L2（4、5）接入被监测 IT 系统。（无中性线的三相或单相 IT 系统时接入任意 2 相；有中性线的三相 IT 系统时 L1 和 L2 都接在中性线上；单相直流系统时，L1 接在正极，L2 接在负极）

T1	T2	F1	F2	AK
31	32	23	24	9

L2			L1
5			4

下排端子：PE、KE（28、29）为仪表功能接地端子，需分别连接至现场等电位接地端子排；U1、U2（1、2）为仪表辅助电源接口；A、B（18、19）分别为 RS485 通讯的 A、B 接口，用于与上位机通讯；DO1+和 DO1-（12、13），DO2+和 DO2-（14、15），DO3+和 DO3-（16、17）为 3 组继电器输出，分别对应错误报警、故障报警、故障预警三种故障输出。

12	13	14	15	16	17	28	29
DO1+	DO1-	DO2+	DO2-	DO3+	DO3-	PE	KE

18	19	1	2
A	B	U1	U2

## 6.4 注意事项

6.4.1 绝缘监测仪采用嵌入式安装，可安装于配电柜中。

6.4.2 安装接线时应按接线图进行接线，接线最好用针式套接头压接后，再插入仪表相应端子并将螺钉拧紧，避免因接触不良而导致仪表工作不正常。


6.4.3 该绝缘监测仪提供异步半双工 RS485 通讯接口，采用 Modbus-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表，每个仪表均可通过菜单设定其通讯地址以及波特率。与上位机系统通讯连接时建议使用屏蔽双绞线，每芯截面均不应小于 0.5mm<sup>2</sup>，分别接 A、B，布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。建议最末端绝缘监测仪的 A、B 端子之间并联添加匹配电阻，推荐阻值为 120Ω。

6.4.4 继电器输出不携带电源，报警器（或警示灯）需额外配置独立供电。

## 7 编程与使用

### 7.1 面板说明

AIM-T500 面板各个部分如下图所示。



## 7.2 LED 指示说明

5 个 LED 指示灯用于指示绝缘监测仪状态：

“运行”：装置正常运行时，指示灯闪烁，闪烁频率约为每秒一次。

“通讯”：当装置有通讯数据收发时，指示灯闪烁。

“出错”：当装置 PE、KE 断线时，指示灯闪烁。

“预警”：当监测的绝缘电阻值小于预警值时，预警指示灯闪烁。

“报警”：当监测的绝缘电阻值小于报警值时，预警和报警指示灯闪烁。

## 7.3 按键功能说明


装置共有四个按键，分别为自检/返回、上翻键、下翻键、菜单/回车。

按键	按键功能
自检/返回	非编程模式下，用于启动仪表自检功能； 编程模式下，用于退出。
上键、下键	非编程模式下，在报警记录界面时用于翻阅日志； 编程模式下，用于数值的增减。
回车键	非编程模式下，按按键进入编程模式； 编程模式下，当回车确认或选择键使用。

## 7.4 按键操作说明

### 7.4.1 主界面下按键操作

(1) 开机默认进入主界面。如果不进行其它按键操作，则系统进入主界面并运行。主界面显示绝缘电阻值，泄漏电容值和当前系统时间。



(2) 查看报警记录。在主界面下，按“上键”或“下键”可进入事件记录查询界面，便可通过“上键”或“下键”翻页，依次查询最近最多 20 条故障记录情况。第 1 条记录为最新的记录，第 20 条记录为最早的故障事件记录。

(3) 仪表自检。按下“自检”键，监测仪将启动自检程序，模拟绝缘故障和系统出错。5 个 LED 灯同时亮，并且继电器闭合，2s 左右之后会显示自检结果，以检测仪表报警等功能是否正常。

#### 7.4.2 参数设置

##### (1) 进入菜单

在正常运行情况下，按“回车”键，进入密码输入页面。通过“上翻键”和“下翻键”设置数字大小，输入正确密码后，按“回车”便可进入菜单，否则会显示“密码错误”，1s 后自动返回。

##### (2) 液晶设置

进入菜单后选择选项“液晶设置”，按“上键”“下键”可以对液晶对比度进行调整（支持长按）。可以对液晶的背光时间进行调整，修改完成后按“返回”键选择退出，此时可选择是否保存设置，按“回车”键确认并退出。

##### (3) 安全设置


安全设置是对系统绝缘预警值、绝缘报警值的大小进行设置，进入菜单后选择选项“安全设置”，按“上键”“下键”对预警值和报警值进行调整（支持长按）。按“返回”键选择退出，此时可选择是否保存设置，按“回车”键确认并退出。（系统默认报警值 38K，预警值 60K）

##### (4) 通讯设置

进入菜单后选择选项“通讯设置”，按“上键”“下键”对系统通讯参数进行调整（支持长按）。按“返回”键选择退出，此时可选择是否保存设置，按“回车”键确认并退出。（系统默认通讯地址 1，波特率 9600）。

##### (5) 其它信息的设置

绝缘监测仪还包括“清空记录”、“密码设置”、“软件信息”、“电容设置”等功能，这些参数的设置与上述的操作类似，这里不再重复举例。



## 8 通讯地址表

### 8.1 通讯协议概述

仪表 RS485 接口采用 Modbus-RTU 通讯协议，协议详细定义了地址，功能码，数据，校验码等，是完成主机和从机之间数据交换的必须内容。

### 8.2 功能码简介

#### 8.2.1 功能码 03H 或 04H：读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从地址为 01 的从机上读取 00 08H 的 1 个测量值。

主机发送	发送信息	从机返回	返回信息
地址码	01H	地址码	01H

功能码		03H
起始地址	高字节	00H
	低字节	08H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	01H
CRC 校验码	低字节	05H
	高字节	C8H

功能码		03H
字节数		02H
寄存器数据	高字节	00H
	低字节	50H
CRC 校验码	低字节	B8H
	高字节	78H

### 8.2.2 功能码 06 或 10H: 写寄存器

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中时间日期可用此功能码写入。主机一次最多可以写入多个数据（不超过仪表本身定义的长度）。

下面的例子是预置地址为 01 的从机的日期和时间 09 年 12 月 01 日，星期五，12 点 00 分。

主机发送		发送信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H
	低字节	04H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
字节数		06H
0004H 待写入数据	高字节	09H
	低字节	0CH
0005H 待写入数据	高字节	01H
	低字节	05H
0006H 待写入数据	高字节	0CH
	低字节	00H
CRC 校验码	低字节	A3H
	高字节	30H

从机返回		返回信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H
	低字节	04H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
CRC 校验码	低字节	C1H
	高字节	C9H

说明：以上数据仅供参考，寄存器定义详见地址表


### 8.3 AIM-T500 地址表

序号	地址	参数	读写	数值范围	数据类型
1	0000H	保护密码	R	0000~9999（默认 0000）	word
2	0001H 高字节	通讯地址	R	1~247（默认 1）	word
	0001H 低字节	通讯波特率	R	0~3: 4800、9600、19200、38400 （单位 bps）（默认 9600）	
3	0002H 高字节	对比度	R	15~60（默认 30）	word
	0002H 低字节	显示时间	R	15~250（单位秒）（默认 15 常亮）	

4	0003H 高字节	年	R/W	0~99	word	
	0003H 低字节	月	R/W	1~12		
5	0004H 高字节	日	R/W	0~31	word	
	0004H 低字节	报警标志位	R	0: 无 1: 预警 2: 预警和报警		
6	0005H 高字节	时	R/W	0~23	word	
	0005H 低字节	分	R/W	0~59		
7	0006H 高字节	秒	R/W	0~59	word	
	0006H 低字节	数据是否稳定	R	0 或 1 (0 无效, 1 稳定)		
8	0007H 高字节	预警值 (高 8 位)	R/W	60~4999 (单位 kΩ) (默认 60)	word	
	0007H 低字节	预警值 (低 8 位)				
9	0008H 高字节	报警值 (高 8 位)	R/W	10~4999 (单位 kΩ) (默认 38)	word	
	0008H 低字节	报警值 (低 8 位)				
10	0009H 高字节	绝缘电阻值(高 8 位)	R	1~10001 (单位 kΩ)	word	
	0009H 低字节	绝缘电阻值(低 8 位)				
11	000AH	序列号 (高 16 位)	R	序列号为 32 位整型	word	
12	000BH	序列号 (低 16 位)	R	默认值: 0000000000	word	
13	000CH	预留	R		word	
14	000DH	泄漏电容值	R	0~500 (单位: μF)	word	
15	000EH 高字节	断线标志	R	0: 无 4: PE/KE 断线	word	
	000EH 低字节	当前周期		2~500 (单位 s)		
16	000FH 高字节	是否接入系统	R	0: 没接入系统 1: 接入系统	word	
	000FH 低字节	预留			word	
17	0010H 高字节	事件记录 1	SAT1	R	事件记录序号: 0~19	word
	0010H 低字节			R	事件 1 内容: 0~2 0 表示: 无故障记录 1 表示: 预警 2 表示: 报警	
18	0011H		绝缘电阻值	R	事件 1 绝缘电阻值	word
19	0012H 高字节		Year1	R	事件 1 时间-年	word
	0012H 低字节		Month1	R	事件 1 时间-月	
20	0013H 高字节		Day1	R	事件 1 时间-日	word
	0013H 低字节		Hour1	R	事件 1 时间-时	
21	0014H 高字节		Minute1	R	事件 1 时间-分	word
	0014H 低字节		Second1	R	事件 1 时间-秒	
22~116	0015H-0073H	这部分空间保存其余 19 条事件记录, 规律格式和第 1 条相同。				

## 9 典型应用图

典型的接线应用图如下图所示。



总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-21-69158338    0086-21-69156052    0086-21-59156392    0086-21-69156971

传真：0086-21-69158303

网址：[www.acrel.cn](http://www.acrel.cn)

邮箱：[ACREL001@vip.163.com](mailto:ACREL001@vip.163.com)

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

传真：0086-510-86179975

网址：[www.jsacrel.cn](http://www.jsacrel.cn)

邮箱：[sales@email.acrel.cn](mailto:sales@email.acrel.cn)

邮编：214405